

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ68.В.02021

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006119

Общество с ограниченной ответственностью «РЕММЕРС».
Адрес: 123060, РОССИЯ, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 5.
ОГРН: 1127746718703. Телефон: +74952256982, факс: +74952256982.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Remmers Baustofftechnik GmbH».
Адрес: ГЕРМАНИЯ, 49624, Löhningen, Bernhard-Remmers-Str. 13.
Телефон: +49543283352 Факс: +49543283717.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтне пола полимерное, толщиной от 1 до 5 мм, плотностью от 1400 до 1600 кг/м³, торговой марки: «Remmers», марок «PUR Uni Color», «PUR Deco Color», «PUR Indu Color», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
22 2500

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006386).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1673/12-2015 от 16.12.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИИ90 от 29.04.2015 г.

**КОПИЯ.
БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ**

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.DE.001.ОС.04.00717 от 15.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.12.2015

по

17.12.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)

Е.А. Медведева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

С-ДЕ.ПБ68.В.02021

№ 0006386

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Слабораспространяющие (РП2) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

**КОПИЯ.
БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
ООО «РЕММЕРС»
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО**



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Е.А. Медведева
инициалы, фамилия